

Badania bakteriologiczne

Gmina Białogard		Watrości dopuszczalne	
		0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
Nazwa wodociągu/SUW-u	Data analizy	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]
Stanomino SUW woda wprowadzana do sieci	7-11-2012	0	0
Nasutowo 13	24-07-2012	0	0
Laski 11	10-10-2012	0	0
Dargikowo SUW	-	-	-
Kłępino 2	24-07-2012	0	0
Buczek 55	10-10-2012	0	0
Kościernica SUW	-	-	-
Kościernica 19	7-11-2012	0	0
Pustkowo 4	24-07-2012	0	0
Nosówko 26	3-12-2012	0	0
Rarwino SUW	-	-	-
Rarwino 3	3-12-2012	0	0
Rościno SUW	-	-	-
Rościno 30	24-07-2012	0	0
Rzęcino SUW	-	-	-
Góry 1	24.07.2012	0	0