

Badania bakteriologiczne

Miasto i gmina Białogard	Data analizy	Wartości dopuszczalne	
		0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
Nazwa wodociągu/SUW-u		Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]
Dębczyno SUW woda wprowadzana do sieci	04.12.2015	0	0
Zbiornik Zwycięstwa Białogard	14.07.2015	0	0
Gruszewo 10	14.07.2015	0	0
Byszyno 31	25.08.2015	0	0
Rogowo szkoła	21.10.2015	0	0
Przegonia 4	05.11.2015	0	0
Kamosowo 15	05.11.2015	0	0