



KOMUNIKAT Nr 4/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie  
z dnia 11 czerwca 2024r.

w sprawie

**braku przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego  
w miejscowości Rąbino, gm. Rąbino, pow. świdwiński**  
zaopatrującego w wodę około 2051 osób, z miejscowości  
**Rąbino, Lipie, Paszęcín, Liskowo, Kołatka, Modrzewiec, Dąbrowa Białogardzka, Dąbrowa  
Białogardzka Kolonia, Nielep, Polakowo, Role, Kłodzino, Dołganów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej w dniu 10.06.2024r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości 12 jtk/100ml w próbce wody pobranej z punktu czerpalnego: SUW Rąbino.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Przedsiębiorstwo – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard zarządzające ww. wodociągiem zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świdwinie  
*mgr Dorota Filip*