



POSADOWIENIE KANAŁU POZA PASEM DROGI



ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO



UWAGI

- Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
- Warstwa ochronna (obsypka) i zasyпка nie może zawierać:
 - cząstek większych od 60 mm.
 - nie może być zmrożony, zawierać brył lodu itp.
- Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Obiekt: Kanalizacja ściekowa, pompownia ścieków z zasilaniem elektrycznym		Skala:	
Adres: Stanomino		Posadowienie i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego	
28, 30 <i>obrub Stanomino</i>			
Inwestor: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o 78–200 Białogard		Data: 09.2017r.	
Projektował: inż. Miłta Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci sanitarne		Sprawdził: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci wod–kan	
		Nr rysunku: 7	