


# Wykresy uziarnienia gruntu

Temat: Połczyn Zdrój - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków


Otwór nr: 1

Głębokość [m]: 3,5



Otwór nr: 1

Głębokość [m]: 5,3




rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek średni	0,50	0,125	4	0,23	1,23E-02

# Wykresy uziarnienia gruntu

Temat: Połczyn Zdrój - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Otwór nr: 1


Głębokość [m]: 7,2



rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek średni	0,57	0,13	4,4	0,23	1,23E-02

Otwór nr: 2

Głębokość [m]: 3,0




rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek średni	0,55	0,12	4,6	0,21	9,94E-03

# Wykresy uziarnienia gruntu

Temat: Połczyn Zdrój - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Otwór nr:2


Głębokość [m]: 5,8



rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek średni	0,38	0,13	2,9	0,22	1,11E-02

Otwór nr:4

Głębokość [m]: 1,9




rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek średni	0,55	0,14	3,9	0,23	1,23E-02

# Wykresy uziarnienia gruntu

Temat: Połczyn Zdrój - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Otwór nr:4


Głębokość [m]: 3,8



rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek drobny	0,20	0,075	2,7	0,11	2,25E-03

Otwór nr:6

Głębokość [m]: 1,7




rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek średni	0,52	0,13	4	0,23	1,23E-02

# Wykresy uziarnienia gruntu

Temat: Połączyn Zdrój - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Otwór nr:6


Głębokość [m]: 3,0



rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
żwir	3,0	0,7	4,3	1,2	5,48E-01

Otwór nr:7

Głębokość [m]: 1,8




rodzaj gruntu	$d_{60}$ [mm]	$d_{10}$ [mm]	U	$d_{20}$ [mm]	$k_{10}$ [cm/s] wg USBSC
piasek średni	0,60	0,15	4	0,25	1,48E-02

# Wykresy uziarnienia gruntu

Temat: Połczyn Zdr 6j - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Otw6r nr: 11

Gł6bok66 [m]: 2,6



Otw6r nr: 11

Gł6bok66 [m]: 4,3

