

Świdwin dnia 12 września 2024 roku

R W i K Sp. z o.o. w Białogardzie
SPRAWDZONO I PRZEKAZANO
DO:.....
16.09.2024
Podpis (R.P.).....

REGIONALNE WODOCIĄGI
I KANALIZACJA
Spółka z o.o. w Białogardzie
Wpłynęło dnia
2024-09-16
L.dz. KW/8837/2024

**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard**
Dotyczy:
**Urządzenie wodociągowe
zlokalizowane
w miejscowości Dąbrowa Białogardzka**

DECYZJA Nr 512 /2024

Na podstawie:

- art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 416),
- art. 162 § 1 pkt 1) i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

po zapoznaniu się z całością dokumentacji sprawy oraz pismem Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard nr L.dz.1913/NPT/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku

stwierdza

wygaśnięcie w całości decyzji nr 486/2023 z dnia 15 września 2023 roku,

udzielającej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotanów w wodzie pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka eksploatowanego przez Regionalne Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, ponieważ stała się bezprzedmiotowa, z uwagi na wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody oraz SUW w miejscowości Dąbrowa Białogardzka.

Uzasadnienie

Dnia 17.08.2023r. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard pismem nr L.dz. KW. 2210/NPT/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku wystąpiła do PPIS w Świdwinie z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowa Białogardzka, w zakresie parametru chemicznego – zawartość azotanów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po analizie: przedstawionych przez Stronę wyników badań w zakresie azotanów, zarówno dla wody surowej jak i uzdatnionej, opisanych we wniosku działań naprawczych wraz z ich harmonogramem, ekspertyzy opracowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, dokonał oceny stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów i decyzją nr 486 /2023 dnia 15 września 2023 roku udzielił zgody na odstępstwo od dopuszczalnej wartości parametru - azotany na okres 3 lat, tj. od 14 września 2023 r. do 14 września 2026r. Przedmiotowa decyzja uprawomocniła się w dniu 04.10.2023r.

W okresie obowiązywania udzielonego odstępstwa najwyższe dopuszczalne stężenie parametru chemicznego – azotany w wodzie przeznaczonej do spożycia nie mogło przekroczyć wartości 90 mg/l, a jego stężenie miało być monitorowane, w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z częstotliwością co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

Regionalne Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard w trakcie obowiązywania decyzji monitorowała stężenie wartości azotanów w wodzie oraz przekazywała systematycznie sprawozdania z badań do PPIS w Świdwinie. Stężenie parametru chemicznego – azotany w wodzie przeznaczonej do spożycia nie przekraczało wartości - 90 mg/l wody, wskazanej w warunkach decyzji.

Spółka przekazywała również szczegółowe sprawozdania z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym.

Dnia 19 sierpnia 2024r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, zgodnie z decyzją nr 486/2023 z dnia 15 września 2023 roku wpłynęło: „Sprawozdanie nr 4 z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym”, przekazane przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. sprawozdaniu - stacja uzdatniania wody w Dąbrowie Białogardzkiej, nie dostarcza wody uzdatnionej do sieci wodociągowej, a obiekt SUW Dąbrowa Białogardzka utrzymywany jest w stanie technologicznego reżimu utrzymania filtrów. System zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, na obszarze zasilania z ujęcia w Dąbrowie Białogardzkiej, realizowany jest ze stacji uzdatniania wody w Rąbinie.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie poinformowały, że „...w ramach prowadzonych działań naprawczych Spółka (...), wykonała inwestycję polegającą na montażu stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Lipie, która ma za zadanie usprawnić proces zasilania w wodę ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Rąbino. Obiekt stacji podnoszenia ciśnienia został odebrany. Przeprowadzono rozruchy elektryczne, hydrauliczne i technologiczne. Wykonano badania wody pod kątem mikrobiologicznym, kwalifikujące włączenie urządzeń wodociągowych do sieci”. Strona poinformowała również, że przewiduje całkowite unieruchomienie obiektu stacji uzdatniania wody - SUW Dąbrowa Białogardzka.

Informację o wyłączeniu z eksploatacji ujęcia wody w miejscowości Dąbrowa Białogardzka Strona przekazała również w piśmie nr L.dz.1913/NPT/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku, w którym wnioskuje jednocześnie o wygaszenie decyzji nr 486 /2023 dnia 15 września 2023 roku udzielającej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotanów w wodzie pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka.

W dniu 10 września 2024 roku upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie przeprowadzili czynności kontrolne urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w miejscowościach Dąbrowa Białogardzka i Rąbino. Wyniki kontroli, opisane w protokołach kontroli nr NHK.9020.246.2024 oraz NHK.9020.247.2024 z dnia 10.09.2024 r. potwierdziły ww. informacje.

Stacja uzdatniania wody w Dąbrowie Białogardzkiej, nie dostarcza wody uzdatnionej do sieci wodociągowej. System zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, na pierwotnym obszarze zasilania z SUW Dąbrowa Białogardzka, realizowany jest obecnie ze stacji uzdatniania wody w Rąbinie. Przedłożono sprawozdania z badań próbek wody z SUW Rąbino nr SB/95937/08/2024 z dnia 12.08.2024r. (parametry mikrobiologiczne) oraz SB/329 – 335/08/2024 z dnia 02.08.2024r. (parametry chemiczne). W zakresie ocenianych parametrów próbki wody odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).


Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Artykuł 162 §1 pkt 1) k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie uznał za zasadne stwierdzić wygaśnięcie decyzji nr 486/2023 z dnia 15 września 2024 roku, ponieważ w związku z wyłączeniem z eksploatacji stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Dąbrowie Białogardzkiej, decyzja stała się bezprzedmiotowa.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.
3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania powoduje, że wydana decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Świdwinie

mgr Dorota Filip

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (e-PUAP)
2. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie (e PUAP)
3. Wójt Gminy Rąbino (e PUAP)
4. PIW w Świdwinie (e PUAP)